

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.CT08.B.00049/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028947

Общество с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат "СОЮЗ-Центр" (ООО КМДК "СОЮЗ-Центр"). Место нахождения: Калужская область, район Боровский, город Балабаново. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 249000, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.3. ОГРН 1164027066499. ИНН 4003038151. Телефон/факс: +7 (48438) 20-500, электронная почта: info@soyuz-centre.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат "СОЮЗ-Центр" (ООО КМДК "СОЮЗ-Центр"). Место нахождения: Калужская область, район Боровский, город Балабаново. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 249000, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.3. ОГРН 1164027066499. ИНН 4003038151. Телефон/факс: +7 (48438) 20-500, электронная почта: info@soyuz-centre.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). ОГРН 1035000025334. ИНН 5001022278. Место нахождения: Московская область, город Балашиха, микрорайон Гагарина. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Телефон: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16. Электронная почта: optnoe@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11CT08.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели ламинированные на основе древесноволокнистых плит (ДВП) толщиной от 5,5 до 7 мм, выпускаемые по ТУ 16.21.14-003-00401294-2020

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 16.21.14

код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411 13 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний №7862/РС от 11.02.2021 г., Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № ТРПБ.RU.ИН28). Акт о результатах анализа состояния производства №0122/ОС-21 от 22.01.2021 г. Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3) - Г4 (группа сильногорючие); ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» - В2 (группа умеренновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)» (п. 4.18) - ДЗ (с высокой дымообразующей способностью), (п.4.20) - Т3 (группа чрезвычайно опасные).
Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. Условия хранения - при температуре от +10 до +40 С и влажности от 40 до 75%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

15.02.2021

по

14.02.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

Ежов Дмитрий Игоревич

инициалы, фамилия

Дайлов Александр Алексеевич

инициалы, фамилия